



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 3531

от 31.07.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.Н. Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1013

- 1. Наименование продукции:** Изделия профильные погонажные поливинилхлоридные (универсальный уголок, плинтус с кабель-каналом с мягкими кромками Rico, плинтус с кабель каналом с мягкими кромками Rico Leo, универсальный уплотнительный профиль, наличник-бордюр, галтель внутренняя, галтель наружная, плинтус с кабель-каналом с уплотнителем по краям, защитный профиль с мягким краем для цоколя, плинтус для столешниц кухонный, монтажный профиль высокий для гибкого напольного профиля, монтажный профиль для гибкого напольного профиля, плинтус для ковровина, антискользящий самоочищающийся профиль для наружного применения (самоклеющийся), антискользящий самоочищающийся профиль для внутреннего применения (самоклеющийся), гибкий напольный профиль, порог стыкоперекрывающий, материалы и изделия отделочные полистирольные (профиль №7 Rico, профиль №12 Rico Leo, фурнитура к наличнику-бордюру, фурнитура к галтели (внутренней, наружной), фурнитура к кухонному плинтусу для столешниц, фурнитура к плинтусу для ковровина).
- 2. Организация-изготовитель:** ООО «РОСМАТ», 188302, Ленинградская обл., Гатчинский район, д. Малые Колпаны, ул. Кооперативная, д.1.
- 3. Получатель заключения:** ООО «РОСМАТ», 188302, Ленинградская обл., Гатчинский район, д. Малые Колпаны, ул. Кооперативная, д.1.
- 4. Представленные материалы:**
 - ТУ 5772-001-38539291-2013 «Изделия профильные погонажные поливинилхлоридные, материалы и изделия отделочные полистирольные»;

- Протоколы лабораторных исследований испытательного лабораторного центра ООО «Микрон» (аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.21AB72, №ГСЭН. RU.ЦОА.764) №1/07-65 и №1/07-66 от 24.07.2014 г.

5. Область применения продукции: Изделия предназначены для внутренней и внешней отделки помещений, мебели.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

Изделия поливинилхлоридные:

- Запах (баллы) – не более 2;
- Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м – не более 15;
- **Уровень миграции в воздушную среду (Миграция химических веществ в воздух (насыщенность $1,0 \text{ м}^2/\text{м}^3$, воздухообмен $0,5 \text{ об/час}$, температура 20 гр.С , экспоз. -24 часа), $\text{мг}/\text{м}^3$, не более:**

Формальдегид – 0,01; Дибутилфталат – 0,1; Диоктилфталат – 0,002;
Хлористый водород – 0,1.

Материалы и изделия отделочные полистирольные:

- Запах (баллы) – не более 2;
- Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м – не более 15;
- **Уровень миграции в воздушную среду (Миграция химических веществ в воздух (насыщенность $1,0 \text{ м}^2/\text{м}^3$, воздухообмен $0,5 \text{ об/час}$, температура 20 гр.С , экспоз. -24 часа), $\text{мг}/\text{м}^3$, не более:**

Формальдегид – 0,01; Дибутилфталат – 0,1; Диоктилфталат – 0,002;
Акрилонитрил – 0,03; Стирол – 0,002.

- Индекс токсичности, % - 70-120.

ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, заявленная продукция – Изделия профильные погонажные поливинилхлоридные (универсальный уголок, плинтус с кабель-каналом с мягкими кромками Rico, плинтус с кабель-каналом с мягкими кромками Rico Leo, универсальный уплотнительный профиль, наличник-бордюр, галтель внутренняя, галтель наружная, плинтус с кабель-каналом с уплотнителем по краям, защитный профиль с мягким краем для цоколя, плинтус для столешниц кухонный, монтажный профиль высокий для гибкого напольного профиля, монтажный профиль для гибкого напольного профиля, плинтус для ковровина, антискользящий самоочищающийся профиль для наружного применения (самоклеющийся), антискользящий самоочищающийся профиль для внутреннего применения (самоклеющийся), гибкий напольный профиль, порог стыкоперекрывающий, материалы и изделия отделочные полистирольные (профиль №7 Rico, профиль №12 Rico Leo, фурнитура к наличнику-бордюру, фурнитура к галтели (внутренней, наружной), фурнитура к кухонному плинтусу для столешниц, фурнитура к плинтусу для ковровина), может быть использована для внутренней и внешней отделки помещений, мебели.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), ТУ 5772-001-38539291-2013 «Изделия профильные погонажные поливинилхлоридные, материалы и изделия отделочные полистирольные».

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



Д. Д. Омельченко