



Изготовитель

ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»
669401 Россия, Иркутская область, Нукутский район,
п. Новонукутский, ул.Ленина, 9



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 318

Смесь сухая клеевая КНАУФ-Перлфикс
на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения
ТУ 23.64.10-011-04001508-2017 (идентичны ТУ 5745-011-04001508-2015)

Дата изготовления 12.08.2020 г. № партии 7 Кол-во, т 153,6

Технические характеристики

№№	Наименование показателей	Норматив по НД	Факт. значение
1	Начало схватывания, мин.	Не менее 100	100
2	Конец схватывания, мин.	+ 10	107
3	Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа	$\geq 1,2$	$\geq 1,2$
4	Предел прочности при сжатии, МПа	$\geq 3,0$	$\geq 3,0$
5	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{\text{эфф}}$, Бк/кг	≤ 370	61 ± 11

Декларация о соответствии ГОСТ 58275-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия»
№ РОСС RU Д-RU.СЛ84.В.00052/19 от 26.07.2019 г.



Лаборант службы качества
М.п.

Бобровникова А.В.
12.08.2020 г.