



ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК»
454081, Челябинская область
г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 15В

«Служба качества»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Лист гипсоволокнистый

ГВЛ-ФК-2500x1200x12,5 ГОСТ Р 51829-2001

Дата изготовления: 10.08.2021
№ Партии: 342
Объем партии, м²: 18990
Дата выдачи: 11.08.2021

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Геометрические размеры, мм			Отклонение от прямоуголь- ности, мм	Масса 1м ² , кг	Предел прочности при изгибе, МПа
Длина L ≤ 2500	Ширина B ≤ 1200	Толщина s, 12,5			
0; -3	0; -3	± 0,3	< 4,0	≥13,125; ≤15,625	≥ 5,5
2499	1200	12,4	2	14,83	6

Содержание естественных радионуклидов не превышает нормированную величину и соответствует требованиям к материалам класса I, (Аэфф не более 370 Бк/кг).

Продукция имеет: Сертификат соответствия
№ РОСС RU.H012.H01552

Сертификат соответствия пожарной безопасности
№ RU C-RU.ПБ37.В.00422/21



Руководитель лаборатории



Н.В. Тереза