



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
 www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00319**
 (номер сертификата соответствия)

030412
 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКСПОЛИХИМ». ИНН: 5018186972.
 КПП: 501801001. ОГРН: 1165018055454. Юридический адрес: 141078, Московская
 область, г. Королев, ул. проспект Королева, д. 5Д, к. 1, пом. 025.
 Телефон: +7 (925) 552-34-06. E-mail: luxpolychem@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКСПОЛИХИМ». ИНН: 5018186972.
 КПП: 501801001. ОГРН: 1165018055454. Юридический адрес: 141078, Московская
 область, г. Королев, ул. проспект Королева, д. 5Д, к. 1, пом. 025.
 Телефон: +7 (925) 552-34-06. E-mail: luxpolychem@bk.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия
 Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис
 101 В. Тел.: 8 800 700 22 56, ОГРН: 1153926025901.
 Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная огнестойкая полиуретановая, однокомпонентная,
 по рецептуре НГ-16, в аэрозольной упаковке, изготавливаемая
 по ТУ 2257-001-31846334-2015 «ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
 (МОНТАЖНАЯ ПЕНА)». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие требованиям
которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы
 испытаний на огнестойкость. Общие требования»
 ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы
 испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
 конструкции.» Показатели огнестойкости согласно
 Приложению на 1 листе (см. приложение на бланке
 № 005674)

код ОКПД2
20.30.22.170

код ТН ВЭД
3214 10 100 1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 00559/ЕМ-16, 00560/ЕМ-16, 00561/ЕМ-16,
 00562/ЕМ-16 от 07.04.2020 года. ИЛ «ПожГарант» Общество
 с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества»,
 № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

ТУ 2257-001-31846334-2015, сертификат соответствия системы
 менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015)
 № ST.RU.0001.P42474 от 11.03.2020 года, выдан ОС ООО
 «Гарантия Качества» свидетельство № РОСС RU.31389.04ИБС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.04.2020 г. по 06.04.2025 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

(Handwritten signature)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00319
(номер сертификата соответствия)

005674
(учетный номер бланка)

**Сведения о национальных стандартах (сводах правил),
применяемых на добровольной основе для соблюдения требований
технического регламента:**

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.

ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

Наименование продукции	Глубина заделки шва, мм	Толщина шва, мм	Предел огнестойкости строительной стеновой конструкции
Фрагмент строительной стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой полиуретановой, однокомпонентной, по рецептуре НГ-16, в аэрозольной упаковке, изготавливаемой по ТУ 2257-001-31846334-2015 «ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ (МОНТАЖНАЯ ПЕНА)».	100	40	EI 60
	100	30	EI 90
	100	20	EI 120
	200	20	EI 240



Руководитель
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.