



ООО "Геркулес-Сибирь"  
Новосибирск, улица Электровозная, д.  
1  
<http://www.gerkules.ru>

Паспорт качества №104/01057  
Грубый ровнитель для пола Геркулес GF-27 25кг  
ТУ 5745-008-49720964-2005

Дата изготовления: 13.04.2020  
Смена Дневная смена

Партия: 13-04-2020/Д  
Масса: 240 800 кг

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение НД на метод испытания	Нормативное значение	Фактическое значение
1	Подвижность смеси через 30 минут, мм		160 ... 999	195,0
2	Подвижность смеси через 7 минут, мм	ТУ 5745-008-49720964-2005	165 ... 195	190,0
3	Расход воды, л/кг		0,18 ... 0,22	0,21
4	Цвет	ТУ 5745-008-49720964-2005	Серый	Серый
5	Жизнеспособность после смешивания с водой, мин	ГОСТ Р 58277-2018	30 ... 120	65
6	Влажность, %	ГОСТ 8735	< 0,3	0,200
7	Наибольшая крупность зерен, мм	ГОСТ 8735	< 1,25	1,250
8	Содержание зерен наибольшей крупности, %	ГОСТ 8735	< 5	5,000
9	Вододерживающая способность, %	ГОСТ 5802	95 ... 100	97,7
10	Подвижность: растворы, уплотняемые смеси, для ПкЗ	ГОСТ 5802	8 ... 12	10,000
11	Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, (время выработки раствора)	ГОСТ 33699-2015	7 ... 30	30,000
12	Марка по прочности	ГОСТ 310.4, ГОСТ 10180	M200, M300	M200
13	Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 310.4, ГОСТ 10180	> 19,62	23,700
14	Прочность на растяжении при изгибе, МПа Устан. Производ Для Vtb4,0	ГОСТ 310.4 или ГОСТ 10180	> 5,14	6,250
15	Прочность сцепление с основанием, МПа	ГОСТ 31356	> 0,6	0,615
16	Истираемость, г/см <sup>2</sup>	ГОСТ 13087	< 0,9	0,615
17	Морозостойкость	ГОСТ 313544	F50, F25, F75	F50
18	Деформация усадки, мм/м	ГОСТ 24544	< 1	0,900

**Заключение:**

Данная продукция соответствует требованиям: ТУ 5745-008-49720964-2005

Данная продукция соответствует ГОСТ: ГОСТ 31358-2007 Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Технические условия.

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору по решению комиссии таможенного союза.

Экспертное заключение №ЭЗ №438. Исх. №1594 от 22.04.2015

Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.01.34.015.E.001591.07.15 от 20.07.2015

Декларация о соответствии №РОСС RU Д-RU.PA01.B.59255/20



Кадоркин Д.А./