

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.PR.093.H.00158**

(номер сертификата соответствия)

030751

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Спецпласткомплект»
 (ООО «Спецпласткомплект») ОГРН 1052307227895.

Адрес: 350056, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточный обход, 251/1 строение И, телефон: (861) 251-55-15.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Спецпласткомплект»
 (ООО «Спецпласткомплект») ОГРН 1052307227895.

Адрес: 350056, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточный обход, 251/1 строение И, телефон: (861) 251-55-15.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Экспертная организация ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, аллея 4, телефон/факс (861) 252-10-51, ОГРН 1062309019057, свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.PR.093 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Профильно-погонажные изделия (панели матовые, лакированные и с декоративным покрытием, наружные и внутренние углы, прямые углы, соединительная планка, потолочный плинтус, стартовый профиль, монтажные планки) торговой марки «Оранда» из поливинилхлорида, выпускаемые по ТУ 22.29.29-003-78237750-2005, серийный выпуск.

код ОКПД2

22.29.29.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 134, таблица № 27).

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(умеренновоспламеняемый материал), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, группа Т2 (умеренноопасные материалы). Акт о результатах анализа производства сертифицируемой продукции от 11.02.2022 г.

Протоколы испытаний: № 208-20-2-11 - № 211-20-2-11 от 16.03.2022 г.

Выданы: ИЛ ЭО ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.PR.093 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Продукция прошла испытания на соответствие требованиям:

ГОСТ 30244-94/группа Г2 (умеренногорючий материал), ГОСТ 30402-96/группа В2

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 22.29.29-003-78237750-2005.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.03.2022 г. по 16.03.2025 г.



Руководитель
 заместитель руководителя
 органа по сертификации
 (подпись, инициалы, фамилия)

М.В. Федоренко

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белякова